

Kantaverkkopalvelut / Jukka Schreck

31.8.2022

TLT-Building Oy
Sari Laivonen

Lausuntopyyntöne 8.7.2022

Fingrid Oyj:n lausunto 110 kV voimajohtohankkeesta Porvoo – Askola

TLT-Building Oy on esittänyt Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n (liittyjä) puolesta Fingrid Oyj:lle (Fingrid) lausuntopyynnön koskien 110 kilovoltin voimajohton Porvoo – Askola rakentamista. Voimajohton rakentamisella on tarkoitus parantaa alueen sähkönjakelun käyttövarmuutta.

Lausuntonamme toteamme, että Fingrid puoltaa esitettyä voimajohtohanketta.

Kantaverkkoon liittymisen edellytyksenä on, että alla olevat vaatimukset on huomioitu.

Liitynnän käyttöönotto edellyttää liittymissopimusta liittyjän sekä Fingridin välillä ja liitynnän tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat Fingridin yleiset liittymisehdot, voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset, kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset ja suurjännitekojeistoja koskevat lait ja määräykset.

Hankkeen suunnittelijan tulee olla yhteydessä Fingridiin voimajohtohankkeen yleissuunnitteluvaiheessa etenkin siltä osin, kun uusi voimajohto sijoittuu Fingridin omistamien voimajohtojen välittömään läheisyyteen ja vaikuttaa Fingridin voimajohtorakenteisiin tai johtokadun käyttöoikeuksiin. Liityntää koskevat piirustukset tulee hyväksyttää Fingridillä hyvissä ajoin ennen liitynnän rakentamishankkeen aloittamista.

Ystävällisin terveisin

Fingrid Oyj
Kantaverkkopalvelut



Petri Parviainen
Asiakaspäällikkö